

INSTRUÇÃO INTERNA DAP/DELOI / UGPUMA / 003 / 2017
APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE GLP

Os projetos de instalações para armazenamento e comercialização do Gás Liquefeito de Petróleo- GLP, deverão atender a NORMA BRASILEIRA ABNT - NBR 15514, ser instruídos com certidão de uso de solo e observar as seguintes condições de permissibilidade:

QUANTIDADE DE GLP (recipientes cheios ou vazios)	VIAS PERMITIDAS
1.560 Kg ou 120 botijões de 13 kg	Circulação
24.960 Kg ou 1.920 botijões de 13 kg	Indução + Concentração
99.840 Kg ou 7.680 botijões de 13 kg	Estruturais
Acima de 99.840 Kg ou 7.680 botijões de 13 kg	Atividade Não Permitida

Engenheiro SINÉSIO SCARABELLO FILHO
Gestor de Planejamento e Meio Ambiente